

CERTIFICAT D'ESSAIS SIMPLIFIÉ

Nr. 19/20266-2059 (M1) S

Bellaterra, le 18 octobre 2019

COMENZA, S.L.U.

Avda. Benigno Rivera, 100

Pol. Industrial Ceao

27003 – LUGO

Garde-corps pour ancré au plancher en béton Système GlassFit SV-1701 Top Verre feuilleté float 8+8 mm + 0,76 PVB

Le garde-corps testée EST CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS du CTE (DB SUA-1 et DB SE-AE) pour les utilisations suivantes (comme indiqué dans la section 3.2 et le tableau 3.3 du CTE DB-SE-AE, pour les catégories/sous-catégories d'utilisation où une résistance jusqu'à 0,8 kN/m est requise):

A: Zones résidentielles

B: Zones administratives,

C1 y C2: Zones d'accès public (zones avec tables et chaises et zones à sièges fixes)

D: Zones commerciales

G: Capots accessibles uniquement à des fins de conservation

Elle est également CONFORME au coefficient d'augmentation de 1,5 des charges variables indiqué dans le tableau 4.1 du CTE DB SE, pour les catégories/sous-catégories d'utilisation où une résistance allant jusqu'à 0,8 kN/m est requise.

Le garde-corps testée EST CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS de la norme UNE 85238-91, pour les tests suivants :

- Essai dynamique avec corps mou, sur l'élément de garniture de le garde-corps
- Essai dynamique avec corps dur, sur l'élément de garniture de le garde-corps

Responsable des matériaux de construction
LGAI Technological Center S.A.

Technicien responsable
LGAI Technological Center S.A.

Les résultats complets figurent dans le rapport d'essai original mis à la disposition du client sous le numéro de dossier 19/20266-2059 (M1)

Les résultats indiqués se réfèrent exclusivement à l'échantillon, au produit ou au matériel reçu au laboratoire et testé dans les conditions indiquées dans les normes ou procédures citées dans ce document.

Applus + garantit que ce travail a été effectué dans les limites requises par notre système de qualité et de durabilité, après avoir rempli les conditions contractuelles et les réglementations légales.

Dans le cadre de notre programme d'amélioration, nous vous remercions de nous transmettre tout commentaire que vous jugerez opportun, en nous adressant au responsable qui signe cette lettre, ou au Directeur Qualité d'Applus +, à l'adresse: satisfaccion.cliente@applus.com